

# Optionen und Zubehörteile

# Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf

# Optionen und Zubehörteile

Nachstehend finden Sie eine Liste der wichtigsten VXI Optionen und Zubehörteile. Falls Ihre gewünschte Option oder ein Zubehörteil nicht aufgeführt ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrer zuständigen BAC Vertretung in Verbindung.



#### **Ablufterhitzer**

Eine Rippenrohrschlange wird im Austritt Ihres Kühlturms eingebaut und in Reihe mit dem nassen Rohrbündel verrohrt. Dies verringert oder beseitigt die Schwadenbildung und erweitert die Trockenkühlleistung.




## Schalldämpfung

Die Verringerung der Geräuschentwicklung an Lufteintritts- und -austrittspunkten bringt uns leisen Kühlgeräten näher.

- Probieren Sie die XA-Schalldämpfung für leichte Geräuschreduzierung, ideal für Vorstadtanforderungen.
- Die mittlere Geräuschreduzierung, die durch XB-Schalldämpfung erreicht wird, ist perfekt für Schallanforderungen in Wohngebieten.
- Für starke Geräuschreduzierung ist XC-Schalldämpfung die beste Option. Sie ist ideal für Schallanforderungen in ländlichen Gebieten geeignet.





### **Baltiguard-Antriebssystem**

Damit betreiben Sie Ihr System wie einen Motor mit zwei Drehzahlen, aber mit Standby-Reserveleistung, die bei einem **Ausfall eingesetzt werden kann** .



#### Zwischenwannenanschluss

Die beste Möglichkeit, ein Einfrieren der Wanne zu verhindern, ist die Verwendung der Zwischenwanne in einem beheizten Bereich. Beim Abschalten der Umwälzpumpe wird das gesamte Wasser in der Wasserverteilung sowie das schwebende Wasser und das Wasser in der Wanne in die Zwischenwanne entleert.



### **Beckenheizungspaket**

Dank unseren im Werk eingebauten Heizstäben bleibt das Wasser bei 4° C und **friert nie ein**, auch nicht bei einer Ausfallzeit des Geräts und ganz gleich, wie kalt es draußen ist.





### **Elektrische Wasserstandsregelung**

Für eine absolut genaue Wasserstandsregelung sollten Sie das mechanische Standard-Frischwasserventil durch eine elektrische Wasserstandsregelung ersetzen.



#### **Plattformen**


Um das Gerät von oben **einfacher** und **sicherer** zu inspizieren und zu warten, können Plattformen installiert werden.



# Leiter, Sicherheitskorb und Geländer

Eine Leiter, ein Sicherheitskorb und Geländer erleichtern den Zugang zur Oberseite des Geräts und eine sichere Inspektion Ihres Kühlturms.





### Verlängerte Schmierleitungen

Verlängerte Schmierleitungen mit problemlos zugänglichen Schmiernippeln können **zur Schmierung** der Lüfterlager verwendet werden.



#### **Ausblashaube**

Ausblashauben verringern das Risiko der Rezirkulation bei engen Aufstellungsverhältnissen, indem sie die Ausblasluftgeschwindigkeit erhöhen. Sie können auch verwendet werden, um den Luftaustritt zu erhöhen und somit entsprechend den Anlagenrichtlinien über angrenzende Wände hinaus auszublasen.



### Abluftklappen


Verwenden Sie Abluftklappen, um den Wärmeverlust aufgrund von Konvektion durch Verhinderung der Luftströmung durch ein Gerät, das abgeschaltet ist, zu minimieren.





#### **Sicherheitsschalter**

Schaltet den Strom zu den Motoren **aus Sicherheitsgründen** während Inspektion und Wartung ab.



# **Bodenabdeckung**

Sie benötigen eine werkseitig eingebaute Bodenabdeckung, wenn die Zuluft über einen Ansaugkanal in das Gerät gelangt.



# **Standby-Pumpe**

Bauen Sie eine **Reserversprühpumpe** als Ausfallsicherung ein.





### Wasserbehandlungsgeräte

Geräte zur Kontrolle der Wasserbehandlung sind erforderlich, um eine ordnungsgemäße Wasserpflege des Kühlturms sicherzustellen. Dies trägt nicht nur zum Schutz der Komponenten und Füllkörper, zur Kontrolle von Korrosion, Kalkbildung und Fouling bei, es vermeidet auch die Verbreitung schädlicher Bakterien wie Legionellen im Umlaufwasser.



#### **Filter**

Zyklonabscheider und Sandfilter entfernen wirksam schwebende Feststoffe im Umlaufwasser und verringern dadurch die Reinigungskosten und optimieren die Wasserbehandlungsergebnisse. Filtrierung hilft Ihnen, das Umlaufwasser sauber zu halten.



### Wannenabsaugung

Die Wannenabsaugung verhindert das Ansammeln von Sedimenten im Kaltwasserbecken des Geräts. Ein komplettes Rohrsystem einschließlich Düsen ist für den Anschluss an eine Seitenstromfilteranlage im Becken des Turms eingebaut.





# Reinigungsöffnung

Die Reinigungsöffnung **erleichtert die Beseitigung von Schluff und Schlamm** aus dem Kühlturmbecken beim Reinigen und Spülen der Wanne.



# Stahltropfenabscheider

Stahltropfenabscheider sind **robuster** als ihre Alternativen aus Kunststoff.



#### **Flansche**

Flansche erleichtern **Rohrsystemanschlüsse** vor Ort.